

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00693  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652238  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-нахождение заявителя)

ООО «Завод ТЕХНО». Адрес: 390000 г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.  
ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912) 911-240, факс (4912) 911-240.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ООО «Завод ТЕХНО». Адрес: 390000 г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.  
ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912) 911-240, факс (4912) 911-240.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты технические минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО марок: плита огнезащитная для изоляции конструкций из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ (плотность  $100 \pm 10$  кг/м<sup>3</sup>), плита огнезащитная для изоляции конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ (плотность  $145 \pm 14$  кг/м<sup>3</sup>), выпускаемые по ТУ 5762-004-74182181-2008 изм. 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 6224

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 1697/РС от 16.01.2012 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0965-АОП от 12.01.2012 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.01.2012 по 17.01.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

В.Б. Смирнов